

ALLEGATO B

Valori limite della trasmittanza termica

B.1

Trasmittanza termica delle strutture opache verticali

Zona climatica	Dal 1° Gennaio 2008 U [W/(m ² K)]	Dal 1° Gennaio 2010 U [W/(m ² K)]
C	0.46	0.40
D	0.40	0.36
E	0.37	0.34
F	0.35	0.33

B.2

Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate

Zona climatica	Dal 1° Gennaio 2008 U [W/(m ² K)]	Dal 1° Gennaio 2010 U [W/(m ² K)]
C	0.42	0.38
D	0.35	0.32
E	0.32	0.30
F	0.31	0.29

B.3

Trasmittanza termica dei pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

Zona climatica	Dal 1° Gennaio 2008 U [W/(m ² K)]	Dal 1° Gennaio 2010 U [W/(m ² K)]
C	0.49	0.42
D	0.41	0.36
E	0.38	0.33
F	0.36	0.32

B.4

Trasmittanza termica delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari

Per tutte le categorie di edifici ad eccezione della categoria E.8, da realizzarsi in zona climatica C, D, E e F, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti (fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici), deve essere inferiore o uguale a 0,8 [W/(m²K)] nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.

B.5

Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti (superficie vetrata dell'immobile inferiore al 25% della superficie perimetrale verticale)

Zona climatica	Dal 1° Gennaio 2008 U [W/(m ² K)]	Dal 1° Gennaio 2010 U [W/(m ² K)]
C	3.0	2.6
D	2.8	2.4
E	2.4	2.2
F	2.2	2.0

B.6

Trasmittanza termica centrale dei vetri (superficie vetrata dell'immobile inferiore al 25% della superficie perimetrale verticale)

Zona climatica	Dal 1° Gennaio 2008 U [W/(m ² K)]	Dal 1° Gennaio 2010 U [W/(m ² K)]
C	2.3	2.1
D	2.1	1.9
E	1.9	1.7
F	1.7	1.3

B.7

Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti (superficie vetrata dell'immobile superiore al 25% della superficie perimetrale verticale)

Zona climatica	Dal 1° Gennaio 2008 U [W/(m ² K)]	Dal 1° Gennaio 2010 U [W/(m ² K)]
C	2.4	2.1
D	2.2	1.9
E	2.0	1.7
F	1.8	1.5

B.8

Trasmittanza termica centrale dei vetri (superficie vetrata dell'immobile superiore al 25% della superficie perimetrale verticale)

Zona climatica	Dal 1° Gennaio 2008 U [W/(m ² K)]	Dal 1° Gennaio 2010 U [W/(m ² K)]
C	1.7	1.5
D	1.6	1.4
E	1.5	1.3
F	1.4	1.1